

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ЭО30.В.00395/21

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Сухоложский огнеупорный завод» (АО «Сухоложский огнеупорный завод»). Место нахождения: Свердловская обл. Сухоложский р-н, г. Сухой Лог. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 624800, РФ, Свердловская обл., Сухоложский р-н, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д. 2. ОГРН: 1026601871207. ИНН: 6633000665. Телефон: +7 (34373) 64445. Адрес электронной почты: refractory@sloz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Сухоложский огнеупорный завод» (АО «Сухоложский огнеупорный завод»). Место нахождения: Свердловская обл., Сухоложский р-н, г. Сухой Лог. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 624800, РФ, Свердловская обл., Сухоложский р-н, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д. 2. ОГРН: 1026601871207. ИНН: 6633000665.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «Огнестойкость» Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». ОГРН: 1105018003936 ИНН: 5018145380 Место нахождения: Московская обл., г. Королев. Адрес юридического лица: 141073, РФ, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Адрес места осуществления деятельности: 109428, РФ, г. Москва, ул. Институтская 2-я, д. 6, стр. 64, пом. № 15, 16, 17 (комн. 504, 505, 506). Телефон: 8 (495) 150-08-01. Адрес электронной почты info@tsniiskfire.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал теплоизоляционный огнезащитный из керамического стекловолокна (плотность, кг/м³: 64, 96, 128), марка Fire Control Blanket (без покрытий), выпускаемый по СТО 05802307-1-018-2017 «Материал теплоизоляционный огнезащитный». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.20.14

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6806 10 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 55 с/см-2021 от 13.08.2021 ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЭ70; акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0619 стр/см/оп от 21.07.2021 ОС «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30. Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Стандарты, включенные в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ): ГОСТ 30244-94 (метод 1) «Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть» (п. 5.1).

Негорючие – НГ. Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ0 (табл. № 3 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)).

Условия хранения продукции в соответствии с п. 6.2 СТО 05802307-1-018-2017: Хранение материала осуществляется в крытых складах в условиях исключаяющих попадание атмосферных осадков. Срок хранения в соответствии с п. 6.3 СТО 05802307-1-018-2017: не ограничен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.10.2021 по 06.10.2026




Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(Эксперты-аудиторы)


(подпись)

Назарова Мария Михайловна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)


(подпись)

Графская Юлия Игоревна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)