

## Fire Control Blanket AI 20

СТО 05802307-1-018-2022

**Тип:** материал теплоизоляционный огнезащитный из стекловолна огнеупорного керамического фольговый односторонний

**Назначение:** применяется в качестве противопожарной защиты и теплоизоляции стальных, алюминиевых и композитных конструкций, используемых в судостроении и кораблестроении, а также противопожарной защиты, теплоизоляции и огнезащиты воздухопроводов с температурой применения не выше 1000 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Fire Control Blanket AI 20
Температура применения, °С, не выше	1000
Кажущаяся плотность, кг/м <sup>3</sup> , не более	70* минус 5% + 20% 100* минус 5% + 20% 130* минус 5% + 20%

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ		
Теплопроводность, Вт/(м·К), не более, при температуре	70* кг/м <sup>3</sup>	100* кг/м <sup>3</sup>	130* кг/м <sup>3</sup>
200 °С	0,070	0,060	0,060
400 °С	0,120	0,110	0,100
600 °С	0,200	0,160	0,150
800 °С	0,300	0,230	0,200
1000 °С	0,430	0,320	0,270

\*-значение кажущейся плотности с учётом фольги

Материал выполнен из стекловолна огнеупорного керамического марки Ceraterm Blanket (1260) производства АО «Сухоложский огнеупорный завод» в соответствии с НД на данный вид продукции: slsoz.ru

**Упаковка:** по ГОСТ 24717

**Срок хранения:** неограничен

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Транспортирование согласно ГОСТ 24717

Хранение материала осуществляется в крытых складах, в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57  
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

